



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 05/ 281

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28
(место выдачи предписания)

«27» мая 2024 г.

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Мишениной Олесеи Анатольевны

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 73», адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 150.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке в моечной столовой и кухонной посуды, горячем цеха (кондитерская зона), склад сыпучих продуктов, стены и потолок имеют дефекты и повреждения в виде трещин, краска местами шелушится, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими»

2. В кабинете технологии (мальчики) стены, дефекты и повреждения: краска местами шелушится, частично отошла, трещины, что является нарушением требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фотоматериалами

3. В кабинете технологии (мальчики), пол имеет дефекты и повреждения, деревянное покрытие устаревшее, имеются участки со стершейся краской, неровное, что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции и является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

4. Асфальтовое покрытие в МБОУ «Лицей №73» имеют дефекты в виде дыр, трещины, что является нарушением требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов».

5. Асфальтовое покрытие беговой дорожки в МБОУ «Лицей №73» имеют дефекты в виде дыр, трещины, что является нарушением требований п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается фото фототаблицы.

Согласно п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Спортивные и игровые площадки должны иметь полимерное или натуральное покрытие. Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.

Спортивные занятия и мероприятия на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты, не проводятся.

Беговые дорожки и спортивные площадки должны быть спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

Для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований допускается использование спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории и оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 08.08.2025 :

1. На пищеблоке в моечной столовой и кухонной посуды, горячем цеха (кондитерская зона), складе сыпучих продуктов, в кабинете технологии (мальчики) довести стены до гладкого состояния, устранить дефекты и повреждения поверхности для возможности проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20

2. Обеспечить покрытие пола в кабинете технологии (мальчики), без дефектов и повреждений, материалами допускающими проведение влажной уборки с

применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20

3. Обеспечить целостность покрытия беговой дорожки в МБОУ «Лицей №73» по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 150, в соответствии с п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить целостность асфальтного покрытия в МБОУ «Лицей №73» по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 150, в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 73», 656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, д. 150
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «11» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист –
эксперт отдела надзора
надзора за гигиеной
детей и подростков и
гигиеной питания

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Мишенина О.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » 08 2024 г. ✓

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
